



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR. VC / 17 / 043 - 20
ADRES INSTALLATIE: Mechelsesteenweg 247-249, 2820 Bonheiden
EIGENAAR: ...
Adres: ...
OPDRACHTGEVER: ...
Adres: ...
INSTALLATEUR: ...
Adres: ...
BTW of IK: ...

STROOMVERDELER :
Meter nr. :
Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 11/10/81 ; Aanvulling van verslag nr. ; Type der lokalen: ...
Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring -
Begin werken : Fundering vóór - na 1.10.81 ; Installatie vóór - na 1.10.81 - ; Met - Zonder BA47/BA5 ; AREI art. 86-87 -
Aansluiting: Spanning 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: ... A ; Alg. schakelaar: type: ...
Netaftakkabel (type & sectie): EXUB 4x15 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): ... mm²
Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - dieptearding ; Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT
Aantal borden: ; Aantal eindstroombanen: 12 ; Spreidingsweerstand: 9.5 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

APB 401/13 - A - bescherming tegen ...
DB 401/13 - A - bescherming tegen ...

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 -
en de technische procedure(s) TPR-E12 -
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode : ja - neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen : ja - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: ...

3.2. OPMERKINGEN / -NOTA's :

zie keerzijde: ...

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEBINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet niet - aan de voorschriften van het AREI.
De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 11/10/82 (AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De installatie mag niet - in dienst gesteld worden.
De installatie voldoet niet - aan de voorschriften van de stroomverdelers.

DE AGENT-ONDERZOEKER naam + handtekening

KONTROLEORGANISME
ATK
2820 BONHEIDEN v.z.w.
Agent Onderzoeker
Patrick VAN CRAEN